

Свод предложений, поступивших в 2020 году в рамках общественного обсуждения проекта инвестиционной программы на 2017-20221 годы, в части корректировки на 2020-2021 годы

АО «Янаульские электрические сети»

Предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения инвестиционной программы	Позиция разработчика инвестиционной программы
<p>Реконструкция участков линий электропередачи В Л 6 кВ ф. №3622 от ПС 110 кВ Строительная до ТП Кисак-Каинского водозабора и ВЛ 6 кВ отпайка от ф. № 3609 ПС 110 кВ Строительная до ТП Кисак-Каинского водозабора на пересечении с В Л 500 кВ Кармановская ГРЭС - Буйская/с переводом воздушных участков (ВЛ) протяженностью 0,5 км в кабельный участок (КЛ 6 кВ).</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции, ВЛ-6кВ ф. 3622 и ВЛ-6кВ отпайка ф.3609 ПС «Строительная» в части перевода участков ВЛ-6кВ в кабельную линию КЛ-6кВ на участке пересечения с ВЛ-500кВ ,невозможно.</p> <p>На основании протокола № 60 «совещания Общественного экспертного совета по рассмотрению проектов инвестиционных программ и проектов внесения изменений инвестиционных программ по развитию энергетики при Министерстве промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан» от 18.04.2019 г., в инвестиционную программу АО «Янаульские электрические сети» в части корректировки на 2020-2021 года, было внесено финансирование позиции инвестиционного проекта «Замена КРУН-6кВ и оборудования КРУН-6кВ Водозабор н.п. Кисак-Каин», в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977., также на настоящее время, закупочная процедура и заключение договора о приобретении оборудования КРУН-6кВ Водозабор н.п. Кисак-Каин, завершены. Также является выполнением требований законодательства Российской Федерации (ПУЭ п. 2.5.226), повышение надежности электропитания КРУН-6кВ Кисак-Каинский водозабора.</p>

Генеральный директор



Р.Ф.Сахратов